

№ п/п	Показатели	Матер. из пот. постр. дымоходы и вент. каналы	№ присоединения к дымо- и вент. канал, чертёж	Герметичность дымо- и вент. кан.	Состояние дымо- и вент. кан. участка от сажи и мусора	Наличие тяги в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымо- и вент. кан. для отвода проод. сгорания
5. Расстояние до ближайшего к/выс. здания и также brandмуарной стены								
Вентиляционные каналы								
1. Обособленные кан.		кр киро		есть	чг	есть	чг	пригодн
2. Необособленные кан.								

При задымлении дымоходов дым проник в помещение квартир №№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ 1-18 пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1-18 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма № 20 (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов от вентиляционных каналов как в зданиях подлежащих газификации так и в газифицированных зданиях

При использовании формы газифицированных зданий в разделе «Дымоходы» пункты 3 и 4 не заполняются.

Подписи представителей

Чусов И.А.
Фамилия, имя, отчество

Тютенко М.М.
Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

сентябрь 2012

А К Т № 000588

повторного обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов
(заполняется чернилами)

Мы нижеподписавшиеся ген директор ООО "МшикомСервис" Трусов И.А

представитель специализированного предприятия
петлик-контролер Турченко М.И

представитель домоуправления ЖКК комендант и пр.

представитель горжилуправления райжилуправления
составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 4 по Александровка с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа п. Спальная станция улице, переулку, площади и др.

Результаты обследования

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постр. дымоходы и вент. каналы	№ присоединенных к дымох. и вент. канал. клапанов	Герметичность дымох. и вент. кан.	Состояние дымох. и вент. кан. очистка от сажи и мусора	Наличие тяги в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымох. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
1	Дымоходы Обособл. дымоходы	<u>красн</u>		<u>есть</u>	<u>уд</u>	<u>есть</u>	<u>уд</u>	<u>пригод</u>
2	Необособл. дымоходы							
3	Дымоходы отсутствуют							
4	Дымох. в наружных стенах (размер от нар. стены по дым. м.)							

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постр. дымоходы и вент. каналы	№ присоединенных к дымоход. и вент. канал. квартир	Герметичность дымоход. и вент. кан.	Состояние дымоход. и вент. кан. очистка от сажи и мусора	Наличие тяги в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымоход. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
5.	Расстояние до ближайшего н/выс. здания и также брандмуарной стены							
Вентиляционные каналы								
1.	Обособленные кан.	кр. кирпич	ВСГ	есть	уд	есть	уд	пригод.
2.	Необособленные кан.							

При задымлении дымоходов дым проник в помещение квартир №№ _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ 1-8 _____ пригодны
 Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1-8 _____ пригодны
 Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма № 20 (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов от вентиляционных каналов как в зданиях подлежащих газификации так и в газифицированных зданиях

При использовании формы газифицированных зданий в разделе «Дымоходы» пункты 3 в 4 не заполняются.

Подпись представителей _____

Зусов И.А.

Фамилия, имя, отчество

Гуменко М.Н.

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

сентябрь 2021 г.

А К Т № 000589

повторного обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов
(заполняется чернилами)

Мы нижеподписавшиеся ген директор ООО "ИшкэнСервис" Чусов И.А.

представитель специализированного предприятия

техник-конструктор Тухтенко И.И.

представитель домоуправления ЖКК комендант и пр.

представитель горжилуправления райжилуправления

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 6 по Алексеевск с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа в.Опшная Станция улице, переулку, площади и др.

Результаты обследования

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постр. дымоходы и вен. каналы	№ присоединенных к дым. и вен. канал. клапанов	Герметичность дым. и вен. кан.	Состояние дым. и вен. кан. очистка от сажи и мусора	Наличие тяги в дымоходах и вен. кан.	Состояние дымоходных труб	Заклуч. о пригод. дым. и вен. кан. для отвода прод. сгорания
1	Дымоходы Обосobl. дымоходы	<u>красн</u>	<u>ВЛГ</u>	<u>есть</u>	<u>чг</u>	<u>есть</u>	<u>чг</u>	<u>Пригод</u>
2	Необосobl. дымоходы							
3	Дымоходы отсутствуют							
4	Дымов. в наружных стенах (размер от нар. стены по дым. мм)			<u>7</u>				

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постро. дымоходов и вен. каналов	№ присоеди-ненных к дымо- и вен. канал, квартир	Герметич-ность, дымо- и вен. кан.	Состояние дымо- и вен. кан. очистки от сажи и мусора	Наличие трещи в дымоходе и вен. кан.	Состояние дымоходных труб	Закл. о пригодн. дымо- и вен. кан. для отвода прод. сгорания
5.	Расстояние до ближай-шего и/выс. здания в такне brandмуарной стены							
	Вентиляционные каналы							
1.	Обособленные кан.	кп кирпич		есть	уд	есть	уд	пригод
2.	Необособленные кан.							

При задымлении дымоходов дым проник в помеще ние квартир №№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ 1-12, 13-18 пригодны
 Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1-12, 13-18 пригодны
 Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма № 20 (газ) используется при обследовании технического состояния дымохо-дов от вентиляционных каналов как в зданиях подлежащих газификации так и в газифицированных зданиях

При использовании формы газифицированных зданий в разделе «Дымоходы» пункты 3 и 4 не за-полняются.

Подпись представителей _____

Грусов М А
 фамилия, имя, отчество

Гуменко М.М
 фамилия, имя, отчество

 фамилия, имя, отчество

 фамилия, имя, отчество

Сентябрь 2021 г

А К Т № 000590

повторного обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов
(заполняется чернилами)

Мы нижеподписавшиеся ген. директор ООО "ЖилКомСервис" Зубов П.А.

представитель специализированного предприятия

летчик - контролер Зубенко П.А.

представитель домоуправления ЖКК комендант и пр.

представитель горжилуправления райжилуправления

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 7 по Алексаевка с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и Огнеткае станция улице, переулку, площади и др.

Результаты обследования

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постр. дымо-коды и вен. каналы	№ присоеди-ненных к дымо. и вен. канал. квартир	Герметич-ность дымо. и вен. кан.	Состояние дымо. и вен. кан. очистка от сажи и мусора	Наличие тяги в дымоходах и вен. кан.	Состояние дымоходных труб	Заклуч. о пригод. дымо. и вен. кан. для отвода прод. сгорания
1	Дымоходы							
1	Обособл. дымоходы	<u>кр кирпич</u>		<u>есть</u>	<u>уд</u>	<u>есть</u>	<u>уд</u>	<u>пригод</u>
2	Необособл. дымоходы							
3	Дымоходы отсутствуют							
4	Дымох. в наружных стенах (размер от нар. станы по дым. мм)							

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постр. дымоходы и вент. каналы	№ присоединенных и дымоходов в вент. кан. квартир	Герметичность дымоходов и вент. кан.	Состояние дымоходов, вент. кан., очистка от сажи и мусора	Наличие тагов в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымоходов для отвода прод. сгорания
5. Расстояние до ближайшего и/или здания в т.ч. брандмуэрной стени								
Вентиляционные каналы								
1. Обособленные кан.		кр. кирпич		есть	уд	есть	уд	пригод
2. Неособоленные кан.								

При задымлении дымоходов дым проник в помеще ние квартир №№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ 1-8 пригодны
 Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1-8 пригодны
 Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма № 20 (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов от вентиляционных каналов как в зданиях подлежащих газификации так и в газифицированных зданиях

При использовании формы газифицированных зданий в разделе «Дымоходы» пункты 3 и 4 не заполняются.

Подпись представителей _____

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

сентябрь 2021 г.

А К Т № 000591

повторного обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов
(заполняется чернилами)

Мы нижеподписавшиеся ген. директор ООО "ЖСК "Капитал" Трусов И.А.

представитель специализированного предприятия
технический контролер Турченко И.И.

представитель домоуправления ЖКК комендант и пр.

представитель горжилуправления райжилуправления
составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 8 по ул. Свободы с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа п. Октябрьская Станция улице, переулку, площади и др.

Результаты обследования

№ п/п	Показатели	Материал, из кот. построены дымоходы и вент. каналы	№ присоединенных к дымоходу и вент. каналу квартир	Герметичность дымохода и вент. кан.	Состояние дымохода, вент. кан., очистка от сажи и мусора	Наличие тяги в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодности дымохода и вент. кан. для отвода прод. сгорания
1	Дымоходы							
1	Обособл. дымоходы	<u>кр. кирпич</u>		<u>есть</u>	<u>уд</u>	<u>есть</u>	<u>уд</u>	<u>пригод</u>
2	Необособл. дымоходы							
3	Дымоходы отсутствуют							
4	Дымоход в наружных стенах (размер от нар. стены по дым. мм)							

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. построены дымоходы и вент. каналы	№ присоединенных к дымоходам и вент. канал. квартир	Герметичность дымоходов и вент. кан.	Состояние дымоходов от сажи и мусора	Наличие тяги в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымоходов и вент. кан. для отвода прод. сгорания
5. Расстояние до ближайшего и/или здания в т.ч. и брандмауэрной стены								
Вентиляционные каналы								
1. Обособленные кан.		Ер. кирпич		есть	чг	есть	чг	пригодн
2. Необособленные кан.								

При задымлении дымоходов дым проник в помеще ние квартир №№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ 1-16, 17-22 пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1-16, 17-22 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ не пригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма № 20 (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов от вентиляционных каналов как в зданиях подлежащих газификации так и в газифицированных зданиях

При использовании формы газифицированных зданий в разделе «Дымоходы» пункты 3 и 4 не заполняются.

Подписи представителей

Чусов М. А.
Фамилия, имя, отчество

Грищенко М. И.
Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

сентябрь 2021 г.

А К Т № 000592

повторного обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов
(заполняется чернилами)

Мы нижеподписавшиеся ген. директор ООО "ЖилКомСервис" Трусов И.А.

представитель специализированного предприятия

техник-контролер Турченко И.И.

представитель домоуправления ЖКК комендант и пр.

представитель горжилуправления райжилуправления

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 18 по Алексеевка с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа п. Санткан станция улице, переулку, площади и др.

Результаты обследования

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постр. дымоходы и вен. каналы	№ присоединенных к дымох. и вен. канал. квартир	Герметичность дымох. и вен. кан.	Состояние дымох. и вен. кан. наличие от сажи и мусора	Наличие гари в дымоходах и вен. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымох. и вен. кан. для отвода прод. сгорания
1	Дымоходы							
1	Обособл. дымоходы	<u>кр. кирпич</u>		<u>есть</u>	<u>чг</u>	<u>есть</u>	<u>чг</u>	<u>пригод</u>
2	Необособл. дымоходы							
3	Дымоходы отсутствуют							
4	Дымох. в наружных стенах (размер от нар. стены по дым. мм)			<u>7</u>				

№ п/п	Показатели	Метер. из кот. постро. дымоходы и вен. каналы	№ присоеди-нения к дымо- и вен. канал. квартир	Герметич-ность дымо- и вен. кан.	Состояние дымо- и вен. кан. участка от сажи и мусора	Наличие течи в дымоходе и вен. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымо- и вен. кан. для отвода прод. сгорания
5. Расстояние до ближай-шего н/выс. здания в тече брандмаурной стены								
Вентиляционные каналы								
1. Обособленные кан.		<i>ср. кифр</i>		<i>есть</i>	<i>уд</i>	<i>есть</i>	<i>уд</i>	<i>пригод</i>
2. Неособобленные кан.								

При задымлении дымоходов дым проник в помеще ние квартир №№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ 1-6, 7-12 пригодны
 Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1-6, 7-12 пригодны
 Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма № 20 (газ) используется при обследовании технического состояния дымохо-
 дов от вентиляционных каналов как в зданиях подлежащих газификации так и в газифицированных
 зданиях

При использовании формы газифицированных зданий в разделе «Дымоходы» пункты 3 и 4 не за-
 полняются.

Подписи представителей _____

Грушев И.А.
 Фамилия, имя, отчество

Гусеница И.И.
 Фамилия, имя, отчество

 Фамилия, имя, отчество

 Фамилия, имя, отчество

сентябрь 2021 г.

А К Т № 000593

повторного обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов
(заполняется чернилами)

Мы нижеподписавшиеся ген. директор ООО "Жилкомсервис" Зрусев И.А.

техник - контролер Гутенко И.И.
представитель специализированного предприятия
представитель домоуправления ЖКК комендант и пр.

представитель горжилуправления райжилуправления
составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 20 по Алексеевска с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа п. Отинская Смазилья улице, переулку, площади и др.

Результаты обследования

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постр. дымоходы и вен. каналы	№ присоединенных к дымоход. канал. квартир	Герметичность дымоход. и вен. кан.	Состояние дымоход. кан. очистка от сажи и мусора	Наличие тяги в дымоходах и вен. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымоход. и вен. кан. для отвода прод. сгорания
1	Дымоходы Пбособл. дымоходы	<u>кр кирпич</u>		<u>есть</u>	<u>уд</u>	<u>есть</u>	<u>уд</u>	<u>пригод</u>
2	Необсобл. дымоходы							
3	Дымоходы отсутствуют							
4	Дымоход. в наружных стенах (размер от чар. стены по дим. мм)							

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. построены дымоходы и вент. каналы	№ присоединения к дымоходу и вент. каналу, квартира	Герметичность дымохода и вент. кан.	Состояние дымохода и вент. кан. от сажи и мусора	Наличие тяги в дымоходе и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
5. Расстояние до ближайшего и/выс. здания и также брандмаурной стены								
Вентиляционные каналы								
1. Обособленные кан.		<u>Крыши</u>	<u>ВВГ-КС</u>	<u>сеп</u>	<u>уд</u>	<u>есть</u>	<u>уд</u>	<u>пригод</u>
2. Неособленные кан.								

При задымлении дымоходов дым проник в помеще ние квартир №№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ 1-8 пригодны
 Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1-8 пригодны
 Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма № 20 (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов от вентиляционных каналов как в зданиях подлежащих газификации так и в газифицированных зданиях

При использовании формы газифицированных зданий в разделе «Дымоходы» пункты 3 и 4 не заполняются.

Подписи представителей _____

Чусов М.А
 фамилия, имя, отчество

Гурманко И.И
 фамилия, имя, отчество

 фамилия, имя, отчество

 фамилия, имя, отчество

сентябрь 2021 г

А К Т № 000601

повторного обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов
(заполняется чернилами)

Мы нижеподписавшиеся ген директор ООО "ЖСК Ком.Сервис" Грусев М.А

представитель специализированного предприятия

петлик - контролер Турченко И.И

представитель домоуправления ЖКК комендант и др.

представитель горжилуправления райжилуправле ния

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 1а по Алексеевка с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа Таланкина улице, переулку, площади и др.

Результаты обследования

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постро. дымоходы и вент. каналы	№ присоединенных к дымох. и вент. канал. квартир	Герметичность дымох. и вент. кан.	Состояние дымох. и вент. кан. от сажи и мусора	Наличие тяги в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымох. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
1	Дымоходы Обособл. дымоходы	<u>кп. кирпич</u>	<u>0117-КВ</u>	<u>есть</u>	<u>чг</u>	<u>есть</u>	<u>чг</u>	<u>пригод</u>
2	Необособл. дымоходы							
3	Дымоходы отсутствуют							
4	Дымок в наружных стенах (размер от нар. стены по дым. мм)							

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. построены дымоходы и вент. каналы	№ присоединенных и дымоходов и вент. канал. квартир	Герметичность дымоходов и вент. кан.	Состояние дымоходов, вент. кан., защита от сажи и мусора	Наличие трещин в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымоходов для отвода продуктов сгорания
3.	Расстояние до ближайшего и/выс. здания а также brandмуарной стены							
	Вентиляционные каналы							
1.	Обособленные кан.	кирп		есть	уд	есть	уд	пригод
2.	Необособленные кан.							

При задымлении дымоходов дым проник в помещение квартир №№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ 1-42, 43-125 пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1-42, 43-125 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма № 20 (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов от вентиляционных каналов как в зданиях подлежащих газификации так и в газифицированных зданиях

При использовании формы газифицированных зданий в разделе «Дымоходы» пункты 3 и 4 не заполняются.

Подписи представителей

Чусов И.А.
Фамилия, имя, отчество

Гусенко И.И.
Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

сентябрь 2021 г.

А К Т № 000594

повторного обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов
(заполняется чернилами)

Мы нижеподписавшиеся ген директор ООО "Минкоинвервис" Трусов Ч.А

представитель специализированного предприятия

пежилик-контролер Тютенко М.И

представитель домоуправления ЖКК комендант в пр.

представитель горжилуправления райжилуправления

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 4 по Алексеевка с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа Лобеди улице, переулку, площади и др.

Результаты обследования

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постр. дымоходы и вент. каналы	№ присоединенных к дым. и вент. канал. приборов	Герметичность дым. и вент. кан.	Состояние дым. и вент. кан. очистки от сажи и мусора	Наличие тяги в дымоходе и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Закл. о пригод. дым. и вент. кан. для отхода прод. сгорания
1	Дымоходы Обосл. дымоходы	<u>кирп</u>		<u>есть</u>	<u>уд</u>	<u>есть</u>	<u>уд</u>	<u>пригод.</u>
2	Необосл. дымоходы							
3	Дымоходы отсутствуют							
4	Дымох. в наружных стенах (размер от нар. стены по дым. мм)							

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постро. дымоходы и вент. каналы	№ присоединения в дым. и вент. канал. квартир	Герметичность дым. и вент. кан.	Состояние дым. и вент. кан. очистка кан. от сажи и мусора	Наличие тарн в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
5. Расстояние до ближайшего н/выс. здания в т.ч. брандмурной стены								
Вентиляционные каналы								
1. Обособленные кан.		<i>кр. кирпич</i>	<i>В.Т.Т</i>	<i>есть</i>	<i>уд</i>	<i>есть</i>	<i>уд</i>	<i>пригод</i>
2. Неособоленные кан.								

При задымлении дымоходов дым проник в помещение квартир №№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ 1-42, 43-63 пригодны
 Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1-42, 43-63 пригодны
 Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма № 20 (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов от вентиляционных каналов как в зданиях подлежащих газификации так и в газифицированных зданиях

При использовании формы газифицированных зданий в разделе «Дымоходы» пункты 3 и 4 не заполняются.

Подписи представителей _____

Чусов И.А.
 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО

Тютюченко И.И.
 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО

 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО

 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО

сентябрь 2021 г.

А К Т № 000595

повторного обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов
(заполняется чернилами)

Мы нижеподписавшиеся ин директор ООО "МилкаСервис" Зусов М.А

представитель специализированного предприятия
печник - контролер Турченко М.И

представитель домуправления ЖКК комендант и пр.

представитель горжилуправления райжилуправления
составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 6а по Алексеевск. с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа Подвиги улице, переулку, площади и др.

Результаты обследования

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постро. дымоходы и вент. каналы	№ присоединенных к дымох. и вент. каналам квартир	Герметичность дымох. и вент. кан.	Состояние дымох. и вент. кан. очистка от сажи и мусора	Наличие тлеги в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымох. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
1	Дымоходы Собосobl. дымоходы	<u>кирп</u>	<u>ВЛТ</u>	<u>есть</u>	<u>уд</u>	<u>есть</u>	<u>уд</u>	<u>пригод</u>
2	Необосobl. дымоходы							
3	Дымоходы отсутствуют							
4	Дымох. в наружных стенах (размер от нар. стены по дымох. мм)			<u>2</u>				

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постро. дымоходы и вент. каналы	№ присоединенных к дымох. и вент. канал. квартир	Герметичность дымох. и вент. кан.	Состояние дымох. и вент. кан. очистка от сажи и мусора	Наличие течи в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымох. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
5.	Расстояние до ближайшего и/выс. здания а также брандмуэрной стены							
	Вентиляционные каналы							
1.	Обособленные кан.	кирп		есть уг		есть уг		пригод
2.	Необособленные кан.							

При задымлении дымоходов дым проник в помеще ние квартир №№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ 1-30 пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1-30 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма № 20 (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов от вентиляционных каналов как в зданиях подлежащих газификации так и в газифицированных зданиях

При использовании формы газифицированных зданий в разделе «Дымоходы» пункты 3 и 4 не заполняются.

Подписи представителей

Урусов И. А.
Фамилия, имя, отчество

Тютенко И. И.
Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Сентябрь 2021 г.

А К Т № 000596

повторного обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов
(заполняется чернилами)

Мы нижеподписавшиеся ген. директор ООО "Жилищный Сервис" Трусов И.А.

представитель специализированного предприятия
петлик - контролер Бутенко А.И.

представитель домоуправления ЖКК комендант и пр.

представитель горжилоуправления райжилоуправления
составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 24 по Алексеевска с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа Тюбедн улице, переулку, площади и др.

Результаты обследования

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постр. дымоходы и вент. каналы	№ присоединенных к дымох. и вент. канал. квартир	Герметичность дымох. и вент. кан.	Состояние дымох. и вент. кан. очистка от сажи и мусора	Наличие таги в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымох. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
1	Дымоходы Обособл. дымоходы	<u>кирп.</u>			<u>есть</u> <u>уд</u>	<u>есть</u>	<u>уд</u>	<u>пригод</u>
2	Необособл. дымоходы							
3	Дымоходы отсутствуют							
4	Дымох. в наружных стенах (размер от нар. стены по дым. мм)				<u>есть</u>			